

# ROZVODNÉ SIETE A OCHRANY:

3/N/PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S

1/N/PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S

## OCHRANNÉ OPATRENIA:

ZÁKLADNÁ OCHRANA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA


SYSTÉM TN (STN 33 2000-4-41 čl.411)

DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (STN 33 2000-4-41 čl.415.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA: DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 čl.415.2)

ČELNÝ POHLAD

POHLAD Z BOKU



## ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

TYP: DistriSet DZ43-2406 - 144 MODULOV

VYHOTOVENIE: ZAPUSTENÁ ROZVODNICA

ROZMERY: 950x510x165 (v x š x h)

KRYTIE: IP43/IP20

NAPATIE: 1000V, AC


PRÚD:  $I_n=40A$

$I_k=6kA$

$I_p=36kA$

PRÍVOD: ZHORA

VÝVODY: HORE



Ref. bod osadenia:  **$\pm 0,000 = +444,850$  m n. m. (Bpv)**

Autor projektu: **Ing. Ivan Bagin, Ing. Cyprián Gura, Mgr. art. Ing. Michal Auxt**

Hl. inž. projektu: **Ing. Ivan Bagin**

Zodp. projektant: **Ing. Michal Baherník**

Projektanti: **Ing. Michal Baherník**



Názov stavby: **Komunitné centrum v obci Slovinky**

Investor: **Obec Slovinky**

Miesto stavby: **Slovinky**

Dátum: **12/2017**

Stavebný objekt: **SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum**

Stupeň PD: **PD pre SP**

Profesia: **Elektroinštalácia**

Mierka: **-----**

Obsah výkresu: **Rozvádzač RH**

Číslo výkresu: **EL0030**

Autorská ochrana:

Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa autorského zákona č 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov

